

Productcertificaat K82768/04

Uitgegeven 2016-07-01
Vervangt K82768/03
Pagina 1 van 3

Stopkranen

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

VSH Fittings BV

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa®-keur merk, bij aflevering voldoen aan

Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL-K604/06: "Stop- en aansluitkranen", d.d. 01-02-2012,

waarvan de eisen uit

NEN-EN 13828:2003: "Kranen in gebouwen – Met de hand bediende kogelkranen van koperlegeringen en roestvrijstaal voor de drinkwatervoorziening in gebouwen – Beproevingmethoden en eisen"

en

NEN-EN 1213:1999 - "Kranen in gebouwen - Stopkranen van koperlegeringen voor drinkwatervoorziening in gebouwen - Beproevingen en eisen"

deel uitmaken.



Luc Leroy
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchillaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Leverancier

VSH Fittings BV
Oude Amersfoortseweg 99
1212 AA HILVERSUM
Tel. 035-6884211
Fax 035-6884379
info@vsh-fittings.com

Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:

- kwaliteitssysteem
- product

Stopkranen

PRODUCTSPECIFICATIE

De onderstaande producten behoren tot dit certificaat.

Stopkranen met kogel

nr. 050488.9, DN 12 - KF - KF - S
nr. 050401.1, DN 15 - A - A
nr. 050402.0, DN 15 - A - A - S
nr. 050405.3, DN 15R - KF - KF
nr. 050406.4, DN 15R - KF - KF - S
nr. 050407.5, DN 20 - A - A
nr. 050408.6, DN 20 - A - A - S
nr. 050411.9, DN 20R - KF - KF
nr. 050440.5, DN 20 - KF - KF - S
nr. 050441.6, DN 25 - A - A
nr. 050468.0, DN 25 - KF - KF - S
nr. S01224, DN 20 - A - A
nr. 329017.7, DN 15R - KF - KF - S
nr. 329018.8, DN 20R - KF - KF - S
nr. 329019.9, DN 25 - KF - KF - S

Stopkranen met klep

nr. 049433.1, DN 12 - C - B* - S
nr. 049430.7, DN 12 - C - C
nr. 049431.8, DN 12 - C - C - S
nr. 049814.6, DN 12 - KF - KF
nr. 049823.4, DN 12 - KF - KF - S

nr. 049741.1, DN 15 - A - A - S
nr. 050284.3, DN 15 - A - B* - S
nr. 049443.9, DN 15 - C - B* - S
nr. 049440.6, DN 15 - C - C
nr. 049441.7, DN 15 - C - C - S
nr. 049810.2, DN 15 - KF - KF
nr. 049824.5, DN 15 - KF - KF - S

nr. 049751.9, DN 20 - A - A - S
nr. 049453.8, DN 20 - C - B* - S
nr. 049451.6, DN 20 - C - C - S
nr. 049811.3, DN 20 - KF - KF
nr. 049825.6, DN 20 - KF - KF - S

nr. 049761.8, DN 25 - A - A - S
nr. 049463.7, DN 25 - C - B* - S
nr. 049461.5, DN 25 - C - C - S
nr. 049812.4, DN 25 - KF - KF
nr. 049826.7, DN 25 - KF - KF - S

nr. 049471.4, DN32 - C - C - S
nr. 049473.6, DN32 - C - B* - S

nr. 049481.3, DN40 - C - C - S
nr. 049483.5, DN40 - C - B* - S

nr. 049486.8, DN50 - C - C - S
nr. 049488.1, DN50 - C - B* - S

Stopkranen met kogel, type "project"

nr. 050503.2, DN 15R - KF - KF - S
nr. 050504.3, DN 20R - KF - KF - S
nr. 050505.4, DN 25 - KF - KF - S

Stopkranen met kogel, type "kort"

nr. 050470.2, DN 15R - KF - KF - S
nr. 050471.3, DN 20R - KF - KF - S
nr. 050473.5, DN 20R - A - A - S
nr. 050472.4, DN25 - KF - KF - S
nr. 050474.6, DN 25 - A - A - S

Haakse stopkranen met klep

nr. 049211.8, DN 12 - KF - WM, blank
nr. 049212.9, DN 12 - KF - WM, verchroomd
nr. 049490.1, DN 12 - C - WM, blank
nr. 049297.6, DN 12 - C - WM, verchroomd

*wartelmoer en puntstuk capillair worden bijgeleverd

Stopkranen

GESCHIKTHEID VOOR CONTACT MET DRINKWATER


Dit product is toegelaten op basis van de eisen voor hygiënische aspecten die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

Aan deze hygiënische aspecten liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke producteisen m.b.t. de hygiënische aspecten.

In verband met de vertrouwelijkheid zijn de receptuur en de specifieke producteisen vastgelegd in de niet-openbare 'bijlage hygiënische aspecten' bij dit certificaat.

MERKEN

De Kiwa[®]-keur producten worden gemerkt met het woordmerk "KIWA" samen met  of het verkorte woordmerk .

Plaats van het merk: op het kraanhuis.

Verplichte aanduidingen:

- fabrieksnaam of -merk, op het kraanhuis;
- nominale maat, DN, op het kraanhuis;
- merken, zoals aangegeven in EN 13828 (kogelkraan) of EN1213 (stopkraan).

De uitvoering van merken is als volgt:

- onuitwisbaar;
- na montage zichtbaar.

TOEPASSING EN GEBRUIK

De stopkranen kunnen worden gebruikt voor leidingwatertoepassingen met een werkdruk van ten hoogste 1000 kPa en een watertemperatuur van maximaal 65 °C.

Incidenteel gebruik met een watertemperatuur tot 95°C is mogelijk indien gelimiteerd tot maximaal 1 uur aaneengesloten.

Gebruik van de kranen in leidingwatersystemen met een continue temperatuur hoger dan 65°C is mogelijk, doch dit heeft invloed op de duurzaamheid van onderdelen, alsmede op de temperatuur van het bedieningsorgaan.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- VSH Fittings BV
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.